

Eldsvoði	Vatnsskemmdir og flóð	Fárviðri	Læknisfræðilegt neyðartilvik	Veitubilun	Óhapp : (Spilliefni)	Óhapp: (Samgöngur)	Mótmæli og hryðjuverk	Sprenningar	Jarðskjálftar og hrun byggingarhluta	Eldgos (þ.m.t. aurskráð)	Flokkur	Áhættur
x	x			x			x	x			Búnaður	Búnaður og raftæki byggingarinnar samrýmast IEC-stöðlum (www.stadlar.is).
x		x		x			x		x		Búnaður	Loftræsiop loftræsi- og loftjöfnunarbúnaðar eða tækja, þ.á.m. tölva, eru óhindruð.
	x	x									Byggingar– dyr	Hvorki eru á byggingunni dyr sem liggja út á þak né glerdyr.
	x	x		x				x			Byggingar– kjallari–vatnsleki	Enginn leki er í kjallara byggingarinnar og liggur hann hærra en grunnvatn stendur í kringum bygginguna.
x	x	x		x	x						Byggingar– loft	Fylgst er daglega með raka- og hitastigi í geymslum og sýningarrýmum til að fá nákvæma og fulla mynd af öllum breytingum beggja þessara umhverfispáttá árið um kring.
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Byggingar– lyfta	Í byggingunni er vel viðhaldin lyfta með viðeigandi neyðarbúnaði, svo sem viðvörunarbúnaði, síma sem virkar allan sólarhringinn, neyðarlúgu og viðvörunarskilti þar sem segir að lyfan skuli ekki notuð sem rýmingarleið í viðlögum.
					x						Byggingar– umhverfi	Meiri háttar byggingarstarfsemi eða vegavinna er ekki á dagskrá nær byggingunni en 400 m.
	x	x									Byggingar– verktakar	Ef endurnýja á þakið er verktakinn samningsbundinn til að verja rýmið gegn hvers kyns vatnsskemmdum á hverju kvöldi.
	x	x				x	x	x			Byggingar– öryggi gripa	Inngöngum í safnrými má loka með mál- eða gegnheilum viðarhurðum búnum boltalæsingu.
					x						Byggingar– umhverfi	Bílastæði eru ekki nær byggingunni en 30 m.

Eldsvoði	Vatnsskemmdir og flóð	Fárvíðri	Læknisfræðilegt neyðartilvik	Veitubilun	Óhapp : (Spilliefni)	Óhapp: (Samgöngur)	Mótmæli og hryðjuverk	Sprengingar	Jarðskjálftar og hrun byggingarhluta	Eldgos (þ.m.t. aurskráð)	Flokkur	Áhættur
x	x		x								Byggingar– umhverfi	Öll tré innan 4,5 m fjarlægðar frá byggingunni eru vel merkt á landslagsuppráttum þannig að hægt sé að finna trjárætur sem vatn getur runnið eftir.
x	x										Byggingar– umhverfi	Byggingin er vel staðsett með tillit til ofviðrishættu.
x		x	x					x			Byggingar– umhverfi	Allar dauðar greinar á trjám, trjágreinastæður og kjarr innan 15 m fjarlægðar frá byggingunni hefur verið fjarlægð.
x	x	x			x	x	x	x	x	x	Byggingar– almennt	Byggingin er laus við verulega byggingargalla, eins og gætu t.d. hafa orsakast af vatni, jarðskjálftum eða fúa undanfarinn áratug.
x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	Byggingar– almennt	Byggingin er traust og henni er vel við haldið.
x	x	x			x		x	x	x	x	Byggingar– almennt	Ekki eru sprungnir eða veiktir burðarbitar í byggingunni.
		x	x								Byggingar– almennt	Í byggingunni er hvorki skemmd né flagnandi asbesteinangrun (þ.á.m. einangrun utan um raflagnir), gólfflísar, veggplötur, loftflísar né málning sem í er blý. Safnkostur er laus við asbestmengun.
x	x	x	x								Byggingar– almennt	Rör, stokkar, stigar og aðrar leiðir gegnum bygginguna eru einangruð.
	x	x									Byggingar– almennt	Þakið, hita-, loftræsti- og lofjöfnunarkerfi, grunnur og aðrir byggingarþættir eru boltaðir saman með sterkum festingum til að koma í veg fyrir að byggingin losni frá grunninum í flóðum.
x	x	x	x					x			Byggingar– áætlun	Engin byggingar- eða breytingavinna stendur nú yfir, hvorki vinna við loftræsti- og lofjöfnunarkerfi, endurnýjun þaks né vinna við pípulagnir eða rafkerfi.

Eldsvoði	Vatnsskemmdir og flóð	Fárvíðri	Læknisfræðilegt neyðartilvik	Veitubíllun	Óhapp : (Spilliefni)	Óhapp: (Samgöngur)	Mótmæli og hryðjuverk	Sprengingar	Jarðskjálftar og hrun byggingarhluta	Eldgos (þ.m.t. aurskráð)	Flokkur	Áhættur
x									x		Byggingar– efni	Rými sem hýsir safnkost er ekki í timbur- eða timburklæddum húsum.
x		x		x			x	x			Byggingar– eftirlit	Rafkerfi byggingarinnar er yfirfarið á 5 ára fresti og samrýmist gildandi byggingarreglum. Sérstök alúð er lögð við geymslu-, vinnu-, sýningar- og rannsóknarrými safnsins.
							x	x			Byggingar– eftirlit	Byggingarverkfræðingur hefur yfirfarið bygginguna og talið hana í viðunandi ástandi innan síðustu 10 ára.
x	x	x		x				x			Byggingar– eftirlit	Farið er yfir allar rafmagnssnúrur árlega.
	x			x		x					Byggingar– eftirlit	Í rýminu eru hvorki vatns-, gas- né rafmagnsmælar, raftöflur né inntakslokar sem þarfnast eftirlits og þjónustu annarra en safnvarða.
x	x	x		x							Byggingar– einangrun	Byggingin er vel þétuð, með vönduðu þaki og þéttum gluggum og dyrum.
				x							Byggingar– einangrun	Húsið er vel einangrað þannig að þegar hiti og rafmagn fer af breytist hitastigið ekki um meira en 3°C eða 5% rakastig á 8 klukkustundum.
x						x	x	x	x		Byggingar– eldvarnir	Rými sem hýsir safnkost og byggingarþættir þess (t.d. veggir, gólf, loft, dyr og gluggar) er gert eins brunapolið og kostur er, miðað við eðli byggingarinnar.
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Byggingar– geymslur	Séu á rýminu (geymslur) gluggar, þakgluggar eða reykháfar, hefur verið lokað fyrir þá (þ.e. byrgt fyrir þá með krossviðarplötum) og einangrað.
x	x	x					x	x			Byggingar– gluggar	Skrifstofugluggar eru úr hertu gleri.

Eldsvoði	Vatnsskemmdir og flóð	Fárvíðri	Læknisfræðilegt neyðartilvik	Veitubilun	Óhapp : (Spilliefni)	Óhapp: (Samgöngur)	Mótmæli og hryðjuverk	Sprengingar	Jarðskjálftar og hrún	Byggingarhluta	Eldgos (þ.m.t. aurskið)	Flokkur	Áhættur
x	x	x				x		x	x	x		Byggingar– gólf-loft	Ekki er gólfsg eða svignandi loft í byggingunni.
	x	x							x			Byggingar– gögn	Öll niðurföll, lagnir og rör eru greinilega merkt á byggingaruppdráttum svo hægt sé að finna þau snarlega ef leki kemur upp.
x	x	x	x						x			Byggingar– hæðir	Safnrými liggur hærra en kjallari.
x	x	x		x	x		x	x	x	x		Byggingar– innréttingar	Húsgögn og innréttingar eru traust, brunapolin, úr húðuðu stáli með krossböndum, boltuð við vegg, vel viðhaldið og án þéttlokaðara loftholrúma.
x	x				x			x	x			Byggingar– innréttingar	Gólfefni eru elðpolin.
								x	x			Byggingar– innréttingar	Plexíglar er notað fyrir allar gagnsæjar sýnishillur.
								x	x			Byggingar– innréttingar	Skápar sem ekki hafa sögulegt gildi eru festir í vegg og hafa krossbönd úr stáli.
x	x	x										Byggingar– innréttingar	Til að draga úr eldhættu og hættu á að innréttingar haldi í sér flóðvatni eru á safninu flísar, ekki gólfteppi; málning, ekki veggfóður; og húsgögn eru úr málm, ekki við.
	x	x		x								Byggingar– lagnakerfi	Ekki verða frostskemmdir á pípulögnum og fráveitum að vetrarlagi.
		x		x					x			Byggingar– lagnakerfi-frárennsli	Aðveitur byggingarinnar hafa hver sín eigin rör og staura, en deila þeim ekki.

Eldsvoði	Vatnsskemmdir og flóð	Fárviðri	Læknisfræðilegt neyðartilvik	Veitubilun	Óhapp : (Spilliefni)	Óhapp: (Samgöngur)	Mótmæli og hryðjuverk	Sprengingar	Jarðskjálftar og hrun byggingarhluta	Eldgos (þ.m.t. aurskráð)	Flokkur	Áhættur
x	x										Byggingar-lagnakerfi-frárennsli	Allar fráveitur hita-, loftræsi- og loftjöfnunarkerfa og ílát sem safna vatni sem þéttist eru ólekar, lausar við myglu og skapa ekki greiðar leiðir inn í safnrýmið.
x	x		x					x			Byggingar-lagnakerfi-frárennsli	Allt frárennsli, leiðslur og skólprör samrýmist byggingarreglum og fær a.m.k. árlegt eftirlit, einkum vatnslásar sem notaðir eru fyrir sýrur á rannsóknarstofum, feiti í eldhúsum, og niðurföll utan dvra.
x	x										Byggingar-lagnakerfi-frárennsli	Byggingin hefur gott rakavarnarlag (hindrun gegn því að jarðraki komist upp í bygginguna).
x	x							x			Byggingar-lagnakerfi-frárennsli	Einstefnulokar hafa verið settir í vatnslása við fráveitu bygginga til að koma í veg fyrir að flóðvatn komi þar upp.
x	x		x					x			Byggingar-lagnakerfi-frárennsli	Ekki flæðir vatn inn í rýmið þótt lagnir rofni eða frárennsli stíflist.
x	x		x								Byggingar-lagnakerfi-frárennsli	Hvorki eru á geymslusvæðinu pípulagnir í lofti né niðurföll eða yfirföll.
x	x			x			x	x			Byggingar-lagnakerfi-frárennsli	Rýmið er eins laust við vatns-, gufu-, frárennsli- og eldsneytisleiðslur og raunhæft er.
x	x	x	x					x			Byggingar-lagnakerfi-frárennsli	Rör, hitaspíralar, úðarapípur, niðurföll og pípulagnir rýmisins samrýmast núgildandi byggingarreglum og leka ekki.
x	x			x							Byggingar-lagnakerfi-frárennsli	Virka myglu er ekki að finna í byggingunni. Ath: Skoðið háaloft, kjallara, loftræsti- og loftjöfnunarop og frárennsli.
x			x								Byggingar-loftumhverfi	Hita-, loftræsti- og loftjöfnunarkerfi í öllum safnrýmum (geymslu-, skjala- og vinnurýmum) er <10 ára gamalt og er yfirfarið árlega.

Eldsvoði	Vatnsskemmdir og flóð	Fárviðri	Læknisfræðilegt neyðartilvik	Veitubilun	Óhapp : (Spilliefni)	Óhapp: (Samgöngur)	Mótmæli og hryðjuverk	Sprengingar	Jarðskjálftar og hrun	Byggingarhluta	Eldgos (þ.m.t. aurskráð)	Flokkur	Áhættur
						x						Byggingar– lýsing	Að næturþeli er byggingin er vel upplýst að utan.
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		Byggingar– rafmagn	Í byggingunni er varaafgjafi, t.d. rafhlöður fyrir brunaboða, skynjara og slökkvikerfi og fyrir útgöngu- og öryggislýsingu, hita- og loftjöfnunarkerfi og öryggiskerfi.
	x		x	x								Byggingar– starfsfólk	Ekki er í byggingunni veruleg áhætta fyrir heilsu manna af sjúkdómum sem berast með meindýrum eða af hættulegum efnum.
					x							Byggingar– umhverfi	Hafnarsvæði og flugvelli eru ekki nær byggingunni en 400 m.
						x						Byggingar– umhverfi	Ekki eru á lóðinni haldnar fjöldasamkomur svo sem útiskemmtanir, rokktonleikar, fjölmenni að tjalda eða álíka viðburðir.
x		x		x					x			Byggingar– umhverfi	Ekki eru runnar eða tré nær byggingunni en 4,5 m.
	x	x							x			Byggingar– umhverfi	Aðstaðan liggur ekki innan 100 ára flæðilands.
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		Byggingar– umhverfi	Auðvelt er að komast til byggingarinnar um breiða vegi sem eru ruddir og færir árið um kring.
	x	x								x		Byggingar– umhverfi	Byggingin er ekki á svæði sem einkennist af sérstakri ofviðrishættu, svo sem á láglendi nærri strönd eða þar sem fárviðri eru tíð við rætur fjalla.
						x						Byggingar– umhverfi	Byggingin er ekki í sjónmáli frá meiri háttar táknrænum stöðum eða minnismerkjum sem gætu orðið sjónrænn brennipunktur mótmæla.

Eldsvoði	Vatnsskemmdir og flóð	Fárvíðri	Læknisfræðilegt neyðartilvik	Veitubilun	Óhapp : (Spilliefni)	Óhapp: (Samgöngur)	Mótmæli og hryðjuverk	Sprengingar	Jarðskjálftar og hrun byggingarhluta	Eldgos (þ.m.t. aurskrið)	Flokkur	Áhættur
									x		Byggingar– umhverfi	Byggingin er ekki nærri dölum, árfarvegum og öðrum náttúrumyndunum sem gætu beint hrauni og aurskriðum að henni.
				x							Byggingar– umhverfi	Byggingin er lengra en 400 m frá stórum samgönguleiðum svo sem þjóðvegum eða flugslóð flugvallar.
x	x	x	x	x	x		x	x			Byggingar– umhverfi	Byggingin er nokkuð frá rafmagnslínunum, rafstrengjum í jörð eða öðru sem dregur að sér eldingar.
	x	x						x			Byggingar– umhverfi	Frárennsli er gott við undirstöður byggingarinnar. Að öðrum kosti hefur landslagi verið breytt til að beina vatni frá byggingunni.
	x	x									Byggingar– þak	Á byggingunni er nýtt hallandi þak í góðu ástandi, en hvorki flatt, gamalt (> 10 ára), lekt né illa við haldið þak.
	x	x									Byggingar– þak	Fallpípur eru langar, opnar og óhindraðar, vel staðsettar og beina vatni frá byggingunni.
	x	x									Byggingar– þak	Sterkt net er yfir niðurföllum fyrir regnvatn til að koma í veg fyrir að smáhlutir skolist niður.
	x	x									Byggingar– þak	Þakrennum er vel við haldið, þær hreinsaðar tvisvar á ári og vel festar.
								x			Byggingar– þol	Byggingin var byggð eða hefur verið gerð upp þannig að hún sé jarðskjálftapolin.
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Byggingar– hönnun	Rými er nægjanlegt og vel hannað þannig að starfsfólk, búnaður og gripir komist hindrunarlaust inn og út (t.d. ekki lágt undir loft, ónóg dyrastærð, eða þröngir, snúnir eða brattir stigar).

Eldsvoði	Vatnsskemmdir og flóð	Fárvíðri	Læknisfræðilegt neyðartilvik	Veitubíllun	Óhapp : (Spilliefni)	Óhapp: (Samgöngur)	Mótmæli og hryðjuverk	Sprengingar	Jarðskjálftar og hrun byggingarhluta	Eldgos (þ.m.t. aurskráð)	Flokkur	Áhættur
x				x	x						Eftirlit	Farið er yfir skráðan aflestur raka- og hitastigs og daglegar athugasemdir mánaðarlega og meðaltöl, hámark og lágmark ákvörðuð auk tíðni og stærðar sveiflna.
x	x	x		x	x						Eftirlit	Fylgst er daglega með raka- og hitastigi í geymslum og sýningarrýmum til að fá nákvæma og fulla mynd af öllum breytingum beggja þessara umhverfispáttá árið um kring.
		x		x							Eftirlit	Fylgt er sérstakri áætlun um vöktun og eyðingu meindýra.
	x	x		x	x						Eftirlit	Haldin er skrá yfir daglegar athugasemdir þar sem skrifuð eru niður tilvik svo sem óvenjulegar veðuraðstæður, þakleki, endurstilling búnaðar eða óvenjuleg opnun eða gestafjöldi í því skyni að skýra frávik í skráðu raka- og hitastigi.
x	x	x				x	x	x			Geymslur– hirslur	Ef geymslu- og vinnslubúnaður (hillur, skápar) er færanlegur (t.d. eins og bakaragrindur) má tjóðra hann fastan.
x	x	x						x	x		Geymslur– hirslur	Geymslu– og vinnubúnaður byggingarinnar (hillur, skápar) er boltaður við veggj eða gólf.
	x	x						x	x		Geymslur– hirslur	Þungur búnaður og húsgögn sem ekki eru söguleg eru boltuð í burðarveggi.
x					x				x		Gripir– rými	Í rými sem hýsir safnkost eru hvergi steipt gólf með opum þar sem loft getur flætt milli hæða.
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Gripir– brunavarnaáætlun	Sérparfir safngripa og -skjala hafa verið felldar inn í viðbragðsáætlun safnsins.
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Gripir– geymslur	Rými er skipulagt þannig að auðvelt sé að komast að safngripum og nýta réttan geymslubúnað.

Eldsvoði	Vatnsskemmdir og flóð	Fárviðri	Læknisfræðilegt neyðartilvik	Veitubíllun	Óhapp : (Spilliefni)	Óhapp: (Samgöngur)	Mótmæli og hryðjuverk	Sprengingar	Jarðskjálftar og hrún	Eldgos (þ.m.t. aurskráð)	Flokkur	Áhættur
								x			Gripir– starfsmenn öryggi	Á hillujöðrum eru bríkur, bönd eða lokað er fyrir hillur til að koma í veg fyrir að gripir falli niður á gólf í jarðskjálfta.
x	x	x		x			x	x			Gripir–umbúðir	Rykhlífar eru notaðar á opnum hillum þegar gripir eru ekki varðir ryki á annan hátt (t.d. í kössum).
x			x								Gripir– eftirlit	Settur hefur verið upp búnaður eða kerfi í öllum rýmum sem hýsa safnkost til að stýra raka- og hitastigi.
	x	x	x	x	x						Gripir– eftirlit	Vöktun (eftirlit) í leit að merkjum um ásókn skordýra, myglu og nagdýra fer stöðugt fram, og safngripir eru skoðaðir sérlega vandlega mánaðarlega.
	x	x									Gripir– geymslur	Allar geymsluhirslur og innréttingar, t.d. hillur, eru úr málm (ekki viði, sem bólgnað upp þegar hann verður votur); eru annað hvort lokaðar eða með himni sem dregur úr lekaskaða; og hafa hurðir sem hægt er að loka og koma í veg fyrir að efni skolist á burt. Ath: Forðist
	x	x									Gripir– geymslur	Safnskápar standa a.m.k. 10 cm yfir gólfi (helst 15 cm) sem vörn gegn hugsanlegum vatnsaga og til að auðvelda gólfþrif og leit að meindýrum. Neðstu hillur í hillusamstæðum eru 10-15 cm yfir gólfi.
x	x	x	x					x			Gripir– geymslur	Þungir og stórir gripir eru hýstir í neðstu hillum.
x							x				Gripir– hættuleg efni	Bannað er skriflega að reykja, drekka, neyta matar eða að sýna lifandi plöntur, afskorin blóm og matvæli í geymslum og sýningarrými safnsins, auk rannsóknar-, vinnu- og skjalasvæða.
x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	Gripir– hættuleg efni	Eldfimur vökvi hefur verið algjörlega tæmdur úr gömlum (>10 ára) bensín-, olíu- eða steinolúknúnum heimilis- eða faratækjum innan safnkosts eða í safnrýmum. Starfhæf tæki innan byggingarinnar eru skoðuð og þeim viðhaldið árlega.
x			x		x	x	x				Gripir– hættuleg efni	Ganga ber úr skugga um að öll vopn séu óhlaðin og að í safnbyggingunni séu hvorki virk skotföng né hergögn.

Eldsvoði	Vatnsskemmdir og flóð	Fárvíðri	Læknisfræðilegt neyðartilvik	Veitubíllun	Óhapp : (Spilliefni)	Óhapp: (Samgöngur)	Mótmæli og hryðjuverk	Sprengingar	Jarðskjálftar og hrun byggingarhluta	Eldgos (þ.m.t. aurskráð)	Flokkur	Áhættur
				x							Gripir– hættuleg efni	Hættuleg efni innan safnkosts, svo sem asbesthlutir, lyf eða sprautur í læknatöskum, níturat eða olíulampar eru fjarlægð eða hugsanleg spilliáhrif takmörkuð eins og kostur er.
x				x							Gripir– hættuleg efni	Í byggingunni eru ekki geymdar skemmdar níturatfilmur (ljósmyndanegatífur, röntgenmyndir eða kvikmyndafilmur (> 875 blöð, 16 kg eða 20 filmurúllur á sama stað).
x				x			x				Gripir– hættuleg efni	Níturatfilmum er komið fyrir í sýrujöfnuðum hulstrum eða umslögum, þau sett í endurlokanlega pólýetýlenpoka (Ziploc™[1]) og geymd í viðeigandi frystum, sem ekki þarf að affrysta, í rými sem hýsir engan annan safnkost.
x				x							Gripir– hættuleg efni	Allar skemmdar níturatfilmur eru geymdar sér í kæligeymslum utan lóðarinnar.
x		x		x			x				Gripir– hættuleg efni	Rými og/eða skápar sem hýsa sýni í vökva, gripi sem hafa verið meðhöndlaðir með meindýraeitri, geislavirkar steintegundir eða níturatfilmur eru merkt með á viðeigandi hátt vegna heilsu og öryggis.
x			x								Gripir– lýsing	Í stað eldri (> 15 ára) straumfesta flúrljósaperahafa verið settar hitavarðar straumfestur í P-flokki.
x	x	x		x			x	x			Gripir– náttúrugripir	Náttúrugripir sem eru varðveittir í vökva eru geymdir á tryggilega festum og boltuðum hillum fjarri þurrum gripum, helst í lokuðum skápum.
x	x	x	x	x			x	x			Gripir– náttúrugripir	Náttúrugripir sem geymdir eru í vökva er hýstir í rými með viðhlítandi loftræstingu.
					x	x					Gripir– umbúðir	Hlutum í safnskápum er komið fyrir á sýnabökkum, bólstrað eða á annan hátt komið í veg fyrir að gripir hreyfist til þegar skúffur eru dregnar út og þeim lokað.
	x	x					x	x			Gripir– umbúðir	Listaverk eru tekin úr römmum með gleri og geymd t.d. í Solander-kössum eða fest á geymslugrindur með „S-krókum“ úr stáli.

Eldsvoði	Vatnsskemmdir og flóð	Fárvíðri	Læknisfræðilegt neyðartilvik	Veitubilun	Óhapp : (Spilliefni)	Óhapp: (Samgöngur)	Mótmæli og hryðjuverk	Sprengingar	Jarðskjálftar og hrun byggingarhluta	Eldgos (þ.m.t. aurskráð)	Flokkur	Áhættur
x	x	x						x			Gripir– umbúðir	Minni þungi er settur í safnskúffur en sá hámarkspungi sem framleiðandinn gefur upp.
					x	x					Gripir– umbúðir	Pólyetylenfraud með lokuðum bóllum er notað innan í safnskúffur og á hillum til að búa mjúklega um gripi (Undantekning: Eigi að nota náttúrusýni til greiningar lífrænna efna, notið þá plastlausar hirslur.)
x	x	x						x			Gripir– umbúðir	Safn- og skjalakostur er geymdur í sýrufríum og viðeigandi umbúðum (kössum, möppum, umslögum o.sv.fr.).
		x			x			x			Gripir– umbúðir	Viðurkennd efni[2] eru notuð þegar styðja þarf gripi og sýni.
x				x			x	x			Hættuleg efni	Eldfimir vökvar og efni eru geymd utan safngeymslna og hvar svo sem þau eru geymd er slíkum efnum komið fyrir í viðeigandi geymsluskápum fyrir eldfim efni með viðhlítandi loftræstingu.
x	x		x	x			x	x			Hættulegt efni	Allir bílskúrar og geymslur þar sem geymt er eldsneyti, própan eða aðrir eldfimir vökvar eru staðsettir a.m.k. eina götulengd frá byggingunni.
		x	x								Hættulegt efni	Yfirlit um allt eitrað efni er gert árlega, og því komið til allra slökkvistöðva, viðbragðsstarfsliðs og inn í viðbragðsáætlun safnsins.
x							x				Lager– verklag	Hljóð- og myndbúnaður og annað skýringarefni, safnvörslueyðublöð og -birgðir er geymt utan geymslna safnsins í skáp af viðeigandi gerð.
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Starfsmenn	Allt starfsfólk sem vinnur innan rýmisins þekkir burðarþol gólfa byggingarinnar og tekur tillit til þess.
						x					Starfsmenn	Allt starfslið safnsins hefur verið þjálfað í hvernig skuli bregðast við hryðjuverkum og í að rýma safnið á sem öruggastan hátt.

Eldsvoði	Vatnsskemmdir og flóð	Fárvíðri	Læknisfræðilegt neyðartilvik	Veitubíllur	Óhapp : (Spilliefni)	Óhapp: (Samgöngur)	Mótmæli og hryðjuverk	Sprengingar	Jarðskjálftar og hrun byggingarhluta	Eldgos (þ.m.t. aurskráð)	Flokkur	Áhættur
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Starfsmenn	Á safninu er nægt starfslið til þess að engum starfsmanni verði ætlað að vera einn að störfum í viðlögum.
						x					Starfsmenn	Lyklar að safngeymslum og sýningarrými eru einungis afhentir gegn skriflegri kvittun.
						x					Starfsmenn	Lyklar að safngeymslum, sýningarkössum og rannsóknar/skjalasvæðum eru afhentir einungis þeim starfsmönnum sem hafa beina umsjón með safnkostinum.
					x	x					Starfsmenn	Safnið hefur ekki átt í verulegum erfiðleikum með samskipti við starfsmenn eða samfélagið undanfarin fimm ár.
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Starfsmenn	Safnstarfsmenn hafa lykla að öllum vélaklefum og húsvarðarkompum.
x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	Starfsmenn	Safnstarfsmenn hafa verið þjálfaðir og prófaðir í að greina og fást við algenga heilsuógnvalda safna, t.d. asbest-leifar, sýkla, krabbameinsvalda, hræ, ger- og sveppagróður (t.d. aspergillum-mvglu), skordýr, blýduftleifar, qömul lyf og skordýraeitur, sníkiudýr, fiöklóruð bífenyl í sóti.
x								x	x		Starfsmenn	Staðsetning safnsins, sérstaða og sérþarfir hefur verið kynnt fyrir öllum aðilum sem gætu brugðist við brunakalli.
x											Starfsmenn	Starfsfólk er þjálfað í notkun slökkvitækja.
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Starfsmenn	Starfsfólk er þjálfað og prófað tvisvar á ári í að forða sér og safngestum út úr byggingunni við alls kyns hættuáðstæður. M.a. er þjálfað í að setja viðvörunartæki af stað, loka gluggum og dyrum, forðast lyftur og fara eftir fyrirfram ákveðinni rýmingarleið á sameiginlegan
x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	Starfsmenn	Starfsfólk safnsins kann að „slökkva og læsa“ byggingunni í viðlögum. T.d. getur starfsfólk gangsett varaafgjafa, sett öryggisfilmu eða límband yfir glugga og loftop, lokað loftinntökum, lokað og læst dyrum, slökkt á raftækjum og lokað fyrir aðveitur, dregið fyrir glugga og komið

Eldsvoði	Vatnsskemmdir og flóð	Fárviðri	Læknisfræðilegt neyðartilvik	Veitubíllun	Óhapp : (Spilliefni)	Óhapp: (Samgöngur)	Mótmæli og hryðjuverk	Sprengingar	Jarðskjálftar og hrun byggingarhluta	Eldgos (þ.m.t. aurskráð)	Flokkur	Áhættur
	x	x									Starfsmenn	Starfslið safnsins hefur fengið þjálfun í aðferðum við að takmarka vatnsskemmda, þ.á.m. að tilgreina forgangssafnkost, að flytja hluti upp á efri hæðir, vefja húsgögn inn í plast, lyfta hlutum upp af gólfinu, slökkva og loka byggingunni, meðhöndlun blautra hluta, neyðarmeðferð
x	x		x		x	x				x	Starfsmenn	Starfsmenn hafa farið í læknisskoðun og fengið mátaðan á sig viðeigandi öndunarbúnað.
		x		x							Starfsmenn	Starfsmenn hafa þjálfun í meðhöndlun hættulegra efna.
									x		Starfsmenn	Starfsmenn safnsins eru fullþjálfaðir í hvernig skuli bregðast við ef jarðskjálfti verður.
	x	x									Starfsmenn	Starfsmenn safnsins hafa greiðan aðgang að langbylgjuútvörpum eða öðrum búnaði til að fylgjast með óveðursviðvörðunum.
	x	x									Starfsmenn	Starfsmenn safnsins vita hvernig á að undirbúa safnkost með því að flytja hann upp úr kjöllum, burt frá gluggum og festa niður hluti utan dyra þegar viðvörðun berst um yfirvofandi ofviðri eða flóð.
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Starfsmenn	Til eru ritaðar reglur og aðferðalýsingar sem starfsfólk getur haft til leiðbeiningar um að handleika og færa til safngripi.
		x		x							Starfsmenn– öryggi - búnaður	Í byggingunni eru neyðarsturtur og augnskolstöðvar.
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Starfsmenn– öryggi - búnaður	Í byggingunni eru nógu mörg (eitt fyrir hvern starfsmann) starfhæf neyðarvasaljós og samskiptabúnaður, svo sem starfhæfir farsímar eða labbrabbtæki.
x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	Starfsmenn– öryggi	Gripir í kössum er geymt í ílátum t.d. úr pappa eða pólyetýleni sem eru ekki of stórir eða þungir til að einn maður geti flutt þau.

Eldsvoði	Vatnsskemmdir og flóð	Fárvíðri	Læknisfræðilegt neyðartilvik	Veitubíllun	Óhapp : (Spilliefni)	Óhapp: (Samgöngur)	Mótmæli og hryðjuverk	Sprengingar	Jarðskjálftar og hrun byggingarhluta	Eldgos (þ.m.t. aurskráð)	Flokkur	Áhættur
		x		x							Umhirða	Þrif í geymslu- og sýningarrýmum safnsins fara fram í samræmi við þá áætlun.
x	x	x	x				x	x	x	x	Verklag	Allar tölvuskrár, sér í lagi gögn til að finna hluti og gripaskrá safnsins, eru afritaðar og geymdar á nokkrum stöðum, sumum utan lóðarinnar.
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Verklag	Engar hindranir eru við útganga.
	x	x		x							Verklag	Gögn um rakastig og hitastig og daglegar athugasemdir eru geymd til frambúðar í safnvörsluskrám safnsins.
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Verklag	Skoðað hefur verið á safninu hvort og hvernig þær hættur sem taldar eru upp í þessarar handbókar ógni safnkosti og tengdum safnskjöllum.
x								x			Örrygisbúnaður	Brunahani með nothæfum vatnsprýstingi er aðgengilegur innan 300 m.
x				x				x	x		Örrygisbúnaður	Brunaskynjunar- og slökkvikerfi fá reglulegt eftirlit og viðhald til að tryggja að þau séu fyllilega virk.
x				x				x	x		Örrygisbúnaður	Brunaskynjunar- og slökkvikerfi sem hæfa áhættunni, eðli safnkosti og byggingarinnar eru virk og á sínum stað.
x								x			Örrygisbúnaður	Fleiri leiðir eru til að fá vatn til slökkvistarfa fyrir utan brunahanann.
x								x			Örrygisbúnaður	Safnið hefur látið viðurkennda aðila gera eldvarnaeftirlit (http://www.brunamal.is/forsida/brunamalaskolinn/um_namid/eldvarnaeftirlit).

Eldsvoði	Vatnsskemmdir og flóð	Fárvíðri	Læknisfræðilegt neyðartilvik	Veitubíllur	Óhapp : (Spilliefni)	Óhapp: (Samgöngur)	Mótmæli og hryðjuverk	Sprengingar	Jarðskjálftar og hrun byggingarhluta	Eldgos (þ.m.t. aurskráð)	Flokkur	Áhættur
x	x		x					x			Örrygisbúnaður	Vatnsskynjurum hefur verið komið fyrir víðs vegar um bygginguna.
x							x	x			Örrygisbúnaður	Viðeigandi gerð og fjöldi slökkvitækja eru á staðnum miðað við líklega tegund bruna, eðli safnkosts og stærðar svæðisins.
				x	x						Örrygismál - almennt	Byggingin er staðsett meira en 400 m frá samkomusvæðum eða öðrum svæðum þar sem fólk getur safnast saman.
		x				x	x				Örrygismál – almennt	Byggingin er ekki of nálægt miklum samgönguæðum.
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Öryggi - allir	Í byggingunni er góður sjúkrakassi.
x											Öryggismál-búnaður	Brunaskynjurum hefur verið komið fyrir í öllu huldu rými, svo sem þar sem holrúm er yfir lofti, milli grunns og gólfs eða í svipuðum rýmum.
					x	x					Öryggismál	Ekki er algengt að sprengjuhótanir berist.
x								x			Öryggismál	Ekki eru í byggingunni virkir arnar, ofnar/eldavélar, hitarar, steinolíuofnar eða viðarkamínur.
					x	x					Öryggismál	Hvorki hafa verið skemmdarverk, hryðjuverk né pólitísk mótmæli við safnið undanfarinn áratug.
x						x	x				Öryggismál	Hvorki hafa verið íkveikjur né endurteknar íveikjuhótanir síðastliðin 10 ár.

Eldsvoði	Vatnsskemmdir og flóð	Fárvíðri	Læknisfræðilegt neyðartilvik	Veitubíllun	Óhapp : (Spilliefni)	Óhapp: (Samgöngur)	Mótmæli og hryðjuverk	Sprengingar	Jarðskjálftar og hrun byggingarhluta	Eldgos (þ.m.t. aurskráð)	Flokkur	Áhættur
x	x	x						x			Öryggismál– verklag	Öll raftæki sem straumur er á (t.d. hleðslutæki) eru tekin úr sambandi á hverju kvöldi.
						x					Öryggismál	Öryggiskerfi vegna innbrota fá reglulegt eftirlit og viðhald til að tryggja að þau séu fyllilega virk.
					x	x					Öryggismál	Öryggisráðstafanir byggingarinnar eru fyrirtaksgóðar alla daga ársins og allan sólarhringinn, og ekki er auðvelt að fara í kringum þær.
x								x			Öryggismál– verklag	Séu til sýnis virkar viðarofnar, arnar, olíulampar eða smiðjur er það meira en 300 m frá aðalsafnhúsinu.
						x					Öryggismál– almennt	Lögregla og öryggisgæsla hafa skjótan aðgang að safninu.